

桦川县疾病预防控制中心

检测报告

样品受理编号: CZ2023035

样品名称: 生活饮用水(水源水)

送检单位: 桦川县自来水公司

检测报告

样品编号: CZ2023035

样品名称: 生活饮用水 (水源水)

商标: 无

样品数量: 5L

样品状态及包装: 液体瓶装

送检单位: 桦川县自来水公司

送样人: 高爽

收样日期: 2023.05.23

检测完成日期: 2023.05.26

卫生质量标准: GB/T5749-2022

检测技术依据 GB/T5750.4、5、6、7、8、10、12.13-2022

检测结果:

检测指标	检测结果	限值	符合/不符合
总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出	符合
菌落总数 (CFU/mL)	17	100	符合
砷 (mg/L)	<0.001	0.01	符合
镉 (mg/L)	<0.0005	0.005	符合
铬 (六价, mg/L)	<0.004	0.05	符合
铅 (mg/L)	<0.0005	0.01	符合
汞 (mg/L)	<0.0001	0.001	符合
硒 (mg/L)	<0.0004	0.01	符合
氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05	符合
氟化物 (mg/L)	0.34	1.0	符合
硝酸盐 (以N计, mg/L)	1.22	10	符合
三氯甲烷 (mg/L)	<0.0006	0.06	符合
四氯化碳 (mg/L)	<0.0003	0.002	符合
色度 (铂钴色度单位)	10	≤15	符合
浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	0.8	≤1.0	符合
臭和味	无	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
PH(PH单位)	7.4	6.5-8.5	符合
铝 (mg/L)	<0.008	0.2	符合
铁 (mg/L)	2.10	0.3	不符合

检测报告

样品编号: CZ2023035

样品名称: 生活饮用水 (水源水)

商标: 无

样品数量: 5L

样品状态及包装: 液体瓶装

送检单位: 桦川县自来水公司

送样人: 高爽

收样日期: 2023.05.23

检测完成日期: 2023.05.26

卫生质量标准: GB/T5749-2022

检测技术依据 GB/T5750.4、5、6、7、8、10、12.13-2022

检测结果:

检测指标	检测结果	限值	符合/不符合
锰 (mg/L)	0.52	0.1	不符合
铜 (mg/L)	<0.02	1.0	符合
锌 (mg/L)	<0.02	1.0	符合
氯化物 (mg/L)	3.68	250	符合
硫酸盐 (mg/L)	10.95	250	符合
溶解性总固体 (mg/L)	184	1000	符合
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	96	450	符合
高锰酸钾指数 (以 O ₂ 计, mg/L)	0.64	3.0	符合
氨 (以 N 计, mg/L)	0.35	0.5	符合
挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002	符合
阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3	符合
	(以下为空白)		

检验结论:

经检测, 该样品所检测项目除铁、锰。其他指标均符合 GB5749-2022 的要求。



编制:

王鑫

审核:

孙

批准:

李海龙

说明

- 一、本检测报告仅对所送样品负责。
- 二、本检测报告涂改、增删无效，未加盖“桦川县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
- 三、对本检测结果有异议，可在受到检测报告之日起 15 日内，提出异议，逾期不予受理。
- 四、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。
- 五、未经本中心批准，不得部分复制检测报告内容。
- 六、本检测报告一式三份，一份由检测机构存档，二份交送检样品单位。

