

桦川县疾病预防控制中心

检测报告



样品受理编号: CZ2023037

样品名称: 生活饮用水(末梢水)

送检单位: 桦川县富贵家园



检测报告

样品编号：CZ2023037

样品名称：生活饮用水（末梢水）

商标：无

样品数量：5L

样品状态及包装：液体瓶装

送检单位：桦川县富贵家园

送样人：高爽

收样日期：2023.05.23

检测完成日期：2023.05.26

卫生质量标准：GB/T5749-2022

检测技术依据 GB/T5750.4、5、6、7、8、10、12.13-2022

检测结果：

检测指标	检测结果	限值	符合/不符合
总大肠菌群（CFU/100mL）	未检出	不得检出	符合
菌落总数（CFU/mL）	5	100	符合
砷（mg/L）	<0.001	0.01	符合
镉（mg/L）	<0.0005	0.005	符合
铬（六价，mg/L）	<0.004	0.05	符合
铅（mg/L）	<0.0005	0.01	符合
汞（mg/L）	<0.0001	0.001	符合
硒（mg/L）	<0.0004	0.01	符合
氰化物（mg/L）	<0.002	0.05	符合
氟化物（mg/L）	0.19	1.0	符合
硝酸盐（以N计，mg/L）	1.37	10	符合
三氯甲烷（mg/L）	<0.0006	0.06	符合
四氯化碳（mg/L）	<0.0003	0.002	符合
色度（铂钴色度单位）	<5	≤15	符合
浑浊度（散射浑浊度单位）NTU	<0.5	≤1.0	符合
臭和味	无	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
PH(PH单位)	7.4	6.5-8.5	符合
铝（mg/L）	<0.008	0.2	符合
铁（mg/L）	<0.02	0.3	符合



检测报告

样品编号: CZ2023037

样品名称: 生活饮用水 (末梢水)

商标: 无

样品数量: 5L

样品状态及包装: 液体瓶装

送检单位: 桦川县富贵家园

送样人: 高爽

收样日期: 2023.05.23

检测完成日期: 2023.05.26

卫生质量标准: GB/T5749-2022

检测技术依据 GB/T5750.4、5、6、7、8、10、12.13-2022

检测结果:

检测指标	检测结果	限值	符合/不符合
锰 (mg/L)	<0.02	0.1	符合
铜 (mg/L)	<0.02	1.0	符合
锌 (mg/L)	<0.02	1.0	符合
氯化物 (mg/L)	10.15	250	符合
硫酸盐 (mg/L)	11.34	250	符合
溶解性总固体 (mg/L)	186	1000	符合
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	96	450	符合
高锰酸钾指数 (以 O ₂ 计, mg/L)	0.56	3.0	符合
氨 (以 N 计, mg/L)	<0.02	0.5	符合
挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002	符合
阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3	符合
氯气及游离氯制剂 (mg/L)	0.09	≥0.05	符合
二氧化氯 (mg/L)	0.06	≥0.02	符合
	(以下为空白)		

检验结论:

经检测, 该样品所检测项目均符合 GB5749-2022 的要求。

卫生监测检验专用章

2023年05月26日

编制:

王鑫

审核:

刘

批准:

李敏

说明

- 一、本检测报告仅对所送样品负责。
- 二、本检测报告涂改、增删无效，未加盖“桦川县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
- 三、对本检测结果有异议，可在受到检测报告之日起 15 日内，提出异议，逾期不予受理。
- 四、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。
- 五、未经本中心批准，不得部分复制检测报告内容。
- 六、本检测报告一式三份，一份由检测机构存档，二份交送检样品单位。



桦川县疾病预防控制中心

检测报告

样品受理编号: CZ2023038

样品名称: 生活饮用水(未梢水)

送检单位: 桦川县华泰二期

检测报告

样品编号: CZ2023038

样品名称: 生活饮用水 (末梢水)

商标: 无

样品数量: 5L

样品状态及包装: 液体瓶装

送检单位: 桦川县华泰II期

送样人: 高爽

收样日期: 2023.05.23

检测完成日期: 2023.05.26

卫生质量标准: GB/T5749-2022

检测技术依据 GB/T5750.4、5、6、7、8、10、12.13-2022

检测结果:

检测指标	检测结果	限值	符合/不符合
总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出	符合
菌落总数 (CFU/mL)	6	100	符合
砷 (mg/L)	<0.001	0.01	符合
镉 (mg/L)	<0.0005	0.005	符合
铬 (六价, mg/L)	<0.004	0.05	符合
铅 (mg/L)	<0.0005	0.01	符合
汞 (mg/L)	<0.0001	0.001	符合
硒 (mg/L)	<0.0004	0.01	符合
氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05	符合
氟化物 (mg/L)	0.15	1.0	符合
硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	1.29	10	符合
三氯甲烷 (mg/L)	<0.0006	0.06	符合
四氯化碳 (mg/L)	<0.0003	0.002	符合
色度 (铂钴色度单位)	<5	≤15	符合
浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	<0.5	≤1.0	符合
臭和味	无	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
PH (PH 单位)	7.4	6.5-8.5	符合
铝 (mg/L)	<0.008	0.2	符合
铁 (mg/L)	<0.02	0.3	符合

检测报告

样品编号: CZ2023038

样品名称: 生活饮用水 (末梢水)

商标: 无

样品数量: 5L

样品状态及包装: 液体瓶装

送检单位: 桦川县华泰II期

送样人: 高爽

收样日期: 2023.05.23

检测完成日期: 2023.05.26

卫生质量标准: GB/T5749-2022

检测技术依据 GB/T5750.4、5、6、7、8、10、12.13-2022

检测结果:

检测指标	检测结果	限值	符合/不符合
锰 (mg/L)	<0.02	0.1	符合
铜 (mg/L)	<0.02	1.0	符合
锌 (mg/L)	<0.02	1.0	符合
氯化物 (mg/L)	10.09	250	符合
硫酸盐 (mg/L)	11.31	250	符合
溶解性总固体 (mg/L)	186	1000	符合
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	98	450	符合
高锰酸钾指数 (以 O ₂ 计, mg/L)	0.56	3.0	符合
氨 (以 N 计, mg/L)	<0.02	0.5	符合
挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002	符合
阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3	符合
氯气及游离氯制剂 (mg/L)	0.07	≥0.05	符合
二氧化氯 (mg/L)	0.05	≥0.02	符合
	(以下为空白)		
检验结论: 经检测, 该样品所检测项目均符合 GB5749-2022 的要求。 卫生监测检验专用章 2023年05月26日			

编制:

王鑫

审核:

阿川

批准:

高爽

说明

一、本检测报告仅对所送样品负责。

二、本检测报告涂改、增删无效，未加盖“桦川县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。

三、对本检测结果有异议，可在受到检测报告之日起 15 日内，提出异议，逾期不予受理。

四、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。

五、未经本中心批准，不得部分复制检测报告内容。

六、本检测报告一式三份，一份由检测机构存档，二份交送检样品单位。



桦川县疾病预防控制中心

检测报告

样品受理编号: CZ2023039

样品名称: 生活饮用水(未梢水)

送检单位: 桦川县农电小区

检测报告

样品编号：CZ2023039

样品名称：生活饮用水（末梢水）

商标：无

样品数量：5L

样品状态及包装：液体瓶装

送检单位：桦川县农电小区

送样人：高爽

收样日期：2023.05.23

检测完成日期：2023.05.26

卫生质量标准：GB/T5749-2022

检测技术依据 GB/T5750.4、5、6、7、8、10、12.13-2022

检测结果：

检测指标	检测结果	限值	符合/不符合
总大肠菌群（CFU/100mL）	未检出	不得检出	符合
菌落总数（CFU/mL）	6	100	符合
砷（mg/L）	<0.001	0.01	符合
镉（mg/L）	<0.0005	0.005	符合
铬（六价，mg/L）	<0.004	0.05	符合
铅（mg/L）	<0.0005	0.01	符合
汞（mg/L）	<0.0001	0.001	符合
硒（mg/L）	<0.0004	0.01	符合
氰化物（mg/L）	<0.002	0.05	符合
氟化物（mg/L）	0.18	1.0	符合
硝酸盐（以N计，mg/L）	1.33	10	符合
三氯甲烷（mg/L）	<0.0006	0.06	符合
四氯化碳（mg/L）	<0.0003	0.002	符合
色度（铂钴色度单位）	<5	≤15°	符合
浑浊度（散射浑浊度单位）NTU	<0.5	≤1.0	符合
臭和味	无	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
PH(PH单位)	7.4	6.5-8.5	符合
铝（mg/L）	<0.008	0.2	符合
铁（mg/L）	<0.02	0.3	符合



检测报告

样品编号: CZ2023039

样品名称: 生活饮用水 (末梢水)

商标: 无

样品数量: 5L

样品状态及包装: 液体瓶装

送检单位: 桦川县农电小区

送样人: 高爽

收样日期: 2023.05.23

检测完成日期: 2023.05.26

卫生质量标准: GB/T5749-2022

检测技术依据 GB/T5750.4、5、6、7、8、10、12.13-2022

检测结果:

检测指标	检测结果	限值	符合/不符合
锰 (mg/L)	<0.02	0.1	符合
铜 (mg/L)	<0.02	1.0	符合
锌 (mg/L)	<0.02	1.0	符合
氯化物 (mg/L)	10.07	250	符合
硫酸盐 (mg/L)	11.27	250	符合
溶解性总固体 (mg/L)	186	1000	符合
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	90	450	符合
高锰酸钾指数 (以 O ₂ 计, mg/L)	0.64	3.0	符合
氨 (以 N 计, mg/L)	<0.02	0.5	符合
挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002	符合
阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3	符合
氯气及游离氯制剂 (mg/L)	0.08	≥0.05	符合
二氧化氯 (mg/L)	0.04	≥0.02	符合
	(以下为空白)		
检验结论: 经检测, 该样品所检测项目均符合 GB5749-2022 的要求。 卫生监测检验专用章 2023年05月26日			

编制:

王鑫

审核:

刘

批准:

高爽

说明

- 一、本检测报告仅对所送样品负责。
- 二、本检测报告涂改、增删无效，未加盖“桦川县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
- 三、对本检测结果有异议，可在受到检测报告之日起 15 日内，提出异议，逾期不予受理。
- 四、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。
- 五、未经本中心批准，不得部分复制检测报告内容。
- 六、本检测报告一式三份，一份由检测机构存档，二份交送检样品单位。



桦川县疾病预防控制中心

检测报告



样品受理编号: CZ2023040

样品名称: 生活饮用水(未梢水)

送检单位: 桦川县疾病预防控制中心



检测 报 告

样品编号: CZ2023040

样品名称: 生活饮用水 (末梢水)

商 标: 无

样品数量: 5L

样品状态及包装: 液体瓶装

送检单位: 桦川县疾病预防控制中心

送 样 人: 高爽

收样日期: 2023.05.23

检测完成日期: 2023.05.26

卫生质量标准: GB/T5749-2022

检测技术依据 GB/T5750.4、5、6、7、8、10、12.13-2022

检测结果:

检测指标	检测结果	限值	符合/不符合
总大肠菌群 (CFU/100mL)	未检出	不得检出	符合
菌落总数 (CFU/mL)	4	100	符合
砷 (mg/L)	<0.001	0.01	符合
镉 (mg/L)	<0.0005	0.005	符合
铬 (六价, mg/L)	<0.004	0.05	符合
铅 (mg/L)	<0.0005	0.01	符合
汞 (mg/L)	<0.0001	0.001	符合
硒 (mg/L)	<0.0004	0.01	符合
氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05	符合
氟化物 (mg/L)	0.19	1.0	符合
硝酸盐 (以 N 计, mg/L)	1.33	10	符合
三氯甲烷 (mg/L)	<0.0006	0.06	符合
四氯化碳 (mg/L)	<0.0003	0.002	符合
色度 (铂钴色度单位)	<5	≤15	符合
浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	<0.5	≤1.0	符合
臭和味	无	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
PH(PH 单位)	7.4	6.5-8.5	符合
铝 (mg/L)	<0.008	0.2	符合
铁 (mg/L)	<0.02	0.3	符合

病 预



专用章

检测报告

样品编号: CZ2023040

样品名称: 生活饮用水 (末梢水)

商标: 无

样品数量: 5L

样品状态及包装: 液体瓶装

送检单位: 桦川县疾病预防控制中心

送样人: 高爽

收样日期: 2023.05.23

检测完成日期: 2023.05.26

卫生质量标准: GB/T5749-2022

检测技术依据 GB/T5750.4、5、6、7、8、10、12.13-2022

检测结果:

检测指标	检测结果	限值	符合/不符合
锰 (mg/L)	<0.02	0.1	符合
铜 (mg/L)	<0.02	1.0	符合
锌 (mg/L)	<0.02	1.0	符合
氯化物 (mg/L)	10.24	250	符合
硫酸盐 (mg/L)	11.32	250	符合
溶解性总固体 (mg/L)	182	1000	符合
总硬度 (以 CaCO ₃ 计, mg/L)	92	450	符合
高锰酸钾指数 (以 O ₂ 计, mg/L)	0.56	3.0	符合
氨 (以 N 计, mg/L)	<0.02	0.5	符合
挥发酚类 (以苯酚计, mg/L)	<0.002	0.002	符合
阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.05	0.3	符合
氯气及游离氯制剂 (mg/L)	0.08	≥0.05	符合
二氧化氯 (mg/L)	0.05	≥0.02	符合
	(以下为空白)		
检验结论: 经检测, 该样品所检测项目均符合 GB5749-2022 的要求。			



编制:

王鑫

审核:

孙

批准:

高爽

说明

- 一、本检测报告仅对所送样品负责。
- 二、本检测报告涂改、增删无效，未加盖“桦川县疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
- 三、对本检测结果有异议，可在受到检测报告之日起 15 日内，提出异议，逾期不予受理。
- 四、本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传等商业活动。
- 五、未经本中心批准，不得部分复制检测报告内容。
- 六、本检测报告一式三份，一份由检测机构存档，二份交送检样品单位。